

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01035

Серия KZ № 0163281

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРҒАН

БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алмалы ауданы, Байтұрсынұлы көшесі, 58 үй/18 тұрғын емес үй-жайлар, индекс: 050012, нақты мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б үй, пәтер 1, индекс: 050012, электронды пошта: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 - 09/07/2019ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ

БСН 100340011978, АТМОСФЕР ВЕНТ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 217 үй, 9 офісі, индекс: 050016, нақты мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Каскелен қаласы, Достық көшесі, 4 үй, электронды пошта: atmosfer.vent@hotmail.com, телефон: +77272209017

ДАЙЫНДАУШЫ

"АТМОСФЕР ВЕНТ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 217 үй, 9 офісі, индекс: 050016, нақты мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Каскелен қаласы, Достық көшесі, 4 үй

ӨНІМ

Өртке қарсы клапандар қалыпты ашық: өртке қарсы клапан: ОГК-120-НО, отқа төзімділік шегі 120 минут. Өртке қарсы клапандар., Нөмірі: СТ 100340011978-ТОО-05-2021, сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8481809907

ЕЭАК ТР 043/2017 "Өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар" Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 40 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы № МИО/043/261121/3-1 - 26/11/2021ж.; "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360); Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы 115-С - 03/12/2021ж.; "RD fire group" ЖШС сынақ зертханасы (аттестат: KZ.T.04.2397); Өндірісті талдау актісі 24/11/2021ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (аттестат: KZ.O.02.0361); төлқұжат; 3с сертификаттау схемасы.

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Қызмет мерзімі - 10 жыл. Сақтау мерзімі - 18 ай. Сақтау шарттары: клапандарды сақтау жабық желдетілетін үй-жайларда химиялық белсенді емес ортада көзделуі тиіс. Бөлмедегі ауа температурасы +4...+35 °С ауаның ылғалдылығы-25°С кезінде 80% - дан аспайды. ЕЭАК ТР 043/2017 "Өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар" Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 40 шешімімен бекітілген, ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

20.12.2021

бастап

19.12.2026

дейін

ҚОСА АЛҒАНДА

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Т.А.Ә.)

ЖУНИСОВ РИНАТ ШОКАНБЕКОВИЧ

(Т.А.Ә.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01035

Серия KZ № 0163281



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",
юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012,
фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, телефон: +7
(727) 390 90 72, электронная почта: info@certification.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 100340011978, Товарищество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕР ВЕНТ", юридический адрес: Республика
Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 217, офис 9, индекс: 050016, фактический адрес: Республика Казахстан,
Алматинская область, город Каскелен, улица Достык, дом 4, электронная почта: atmosfer.vent@hotmail.com, телефон: +77272209017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕР ВЕНТ", юридический адрес: Республика Казахстан,
г. Алматы, Жетысуский район, , , проспект Райымбека, дом 217, офис 9, индекс: 050016, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская
область, город Каскелен, улица Достык, дом 4

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные нормально открытые: противопожарный клапан: ОГК-120-НО, предел огнестойкости 120 минут, ;
Клапаны противопожарные, Номер СТ 100340011978-ТОО-05-2021, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481809907

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (испытаний), выданные
лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № МИО/043/261121/3-1 от
26/11/2021г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); Протокол исследований (испытаний), выданные
лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 115-С от 03/12/2021г.,
Испытательная лаборатория ТОО "RD fire group" (аттестат: KZ.T.04.2397); Акт анализа производства от 24/11/2021г., ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); паспорт; Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы - 10 лет. Срок хранения - 18 месяцев. Условия хранения: хранение клапанов
должно предусматриваться в закрытых вентилируемых помещениях в химически неактивной среде. Температура воздуха в помещении +4...+35 °С
Влажность воздуха - не более 80% при 25°С; ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40; ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны
противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с

20.12.2021

по 19.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

по

(подпись)

(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Ф.И.О.)

ЖУНИСОВ РИНАТ ШОКАНБЕКОВИЧ

(Ф.И.О.)