

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01370

Серия KZ № 0163308

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",
 юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012,
 фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, электронная
 почта: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, , аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 100340011978, Товарищество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕР ВЕНТ", юридический адрес: Республика
 Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 217, офис 9, индекс: 050016, фактический адрес: Республика Казахстан,
 Алматинская область, город Каскелен, улица Достык, дом 4, телефон: +77272209017, электронная почта: atmosfer.vent@hotmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕР ВЕНТ", юридический адрес: Республика Казахстан,
 г. Алматы, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 217, офис 9, индекс: 050016, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская
 область, город Каскелен, улица Достык, дом 4

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные нормально закрытые: клапан дымоудаления: КДУ-120-НЗ, предел огнестойкости 120 минут, ;
 Клапаны противопожарные., Номер:СТ 100340011978-ТОО-05-2021; серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481809907

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
 пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (испытаний), выданные
 лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № МИО/043/110222/3-1 от
 11/02/2022г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); Протокол исследований (испытаний), выданные
 лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 25-С от 21/02/2022г.,
 Испытательная лаборатория ТОО "RD fire group" (аттестат: KZ.T.04.2397); Акт анализа производства от 02/02/2022г., ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы - 10 лет. Срок хранения - 18 месяцев. Условия хранения: хранение клапанов
 должно предусматриваться в закрытых вентилируемых помещениях в химически неактивной среде. Температура воздуха в помещении +4...+35. °C
 Влажность воздуха - не более 80% при 25°C.; ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
 пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40; ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны
 противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.;



23.02.2022

по 22.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
 полномоченное лицо)
 органа по сертификации

(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

ЖУНИСОВ РИНАТ ШОКАНБЕКОВИЧ

(ф.и.о.)

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС **EAЭС KZ 7500361.01.01.01370**

Серия KZ № **0163308**

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58 үй/18 тұрғын емес үй-жайлар, индекс: 050012, нақты мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б үй, пәтер 1, индекс: 050012, электронды пошта: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 - 09/07/2019ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ БСН 100340011978, АТМОСФЕР ВЕНТ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 217 үй, 9 офісі, индекс: 050016, нақты мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Каскелен қаласы, Достық көшесі, 4 үй, электронды пошта: atmosfer.vent@hotmail.com, телефон: +77272209017

ДАЙЫНДАУШЫ "АТМОСФЕР ВЕНТ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 217 үй, 9 офісі, индекс: 050016, нақты мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Каскелен қаласы, Достық көшесі, 4 үй

ӨНІМ Өртке қарсы қалыпты жабық клапандар: түтінді жоюға арналған клапандар: КДУ-120-НЗ, отқа төзімділік шегі 120 минут; Өртке қарсы клапандар., Нөмірі: СТ 100340011978-ТОО-05-2021; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ 8481809907

ЕЭАК ТР 043/2017 "Өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар" Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 40 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы № МИО/043/110222/3-1 - 11/02/2022ж.; "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360); Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы № 25-С - 21/02/2022ж.; "RD fire group" ЖШС сынақ зертханасы (аттестат: KZ.T.04.2397); Өндірісті талдау актісі 02/02/2022ж.; "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (аттестат: KZ.O.02.0361); төлқұжат: 1с сертификаттау схемасы.

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Қызмет мерзімі - 10 жыл. Сақтау мерзімі - 18 ай. Сақтау шарттары: клапандарды сақтау жабық желдетілетін үй-жайларда химиялық белсенді емес ортада көзделуі тиіс. Бөлмедегі ауа температурасы +4...+35.°C ауаның ылғалдылығы-25°C кезінде 80% - дан аспайды. ЕЭАК ТР 043/2017 "Өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар" Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 40 шешімімен бекітілген; ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.

ҚОЛДАНЫЛҒАН МЕРЗІМІ

23.02.2022

бастап

22.02.2027

дейін

ҚОСА АЛГАНДА

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Т.А.Ө.)

ЖУНИСОВ РИНАТ ШОКАНБЕКОВИЧ

(Т.А.Ө.)